

VKF Brandschutzanwendung Nr. 27349

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme
Gesuchsteller	Aschwanden F.J. AG Grenzstrasse 24 3250 Lyss Schweiz
Hersteller	Aschwanden F.J. AG 3250 Lyss Schweiz
Produkt	ARBO
Beschrieb	Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus PU-Hartschaum (130mm) unten abgedeckt mit Steinwolle (30mm), D=160mm
Anwendung	REI 90 Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers. Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.
Unterlagen	MFPA-Leipzig GmbH: Prüfbericht 'PB 3.2/15-336-2' (30.11.2016)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: REI 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2023
Ausstelldatum	08.02.2018
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo





Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Nr. 27349

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2023
Gesuchsteller	Aschwanden F.J. AG Grenzstrasse 24 3250 Lyss Schweiz		
Produkt	ARBO		

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.