

Attestation d'utilisation AEAI n° 27349

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction
Requérant	Aschwanden F.J. AG Grenzstrasse 24 3250 Lyss Schweiz
Fabricant	Aschwanden F.J. AG 3250 Lyss Schweiz
Produit	ARBO
Description	Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en mousse PU (130mm), recouvert en dessous avec laine de roche (30mm), E=160mm
Utilisation	REI 90 Dimensionnement et construction selon instructions du requérant. Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).
Documentation	MFPA-Leipzig GmbH: Prüfbericht 'PB 3.2/15-336-2' (30.11.2016)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4
Appréciation	Classe de résistance au feu: REI 90
Durée de validité	31.12.2023
Date d'édition	08.02.2018
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

n° AEAI 27349

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	Durée de validité	31.12.2023
Requérant	Aschwanden F.J. AG Grenzstrasse 24 3250 Lyss Schweiz		
Produit	ARBO		

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.