

VKF Anerkennung Nr. 30037

Gesuchsteller

F.J. Aschwanden AG
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller

F.J. Aschwanden AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe

206 - Stützen

Produkt

ORSO-V

Beschrieb

Stahl-Beton-Verbundstütze mit Spezialbeton, C70/85

Anwendung

RF1
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.2/16-188-1' (23.01.2017); BAM, Berlin: Prüfbericht '7.3/15062587-A-PB' (22.12.2016), Prüfbericht '7.3/16039671-B-PB' (21.06.2017), Prüfbericht '7.3/16039671-C-PB' (21.06.2017); MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Gutachten '6.1/15-042' (06.2017), Gutachten '6.1/16-044' (04.2017)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1365-4

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse *

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstelldatum

23.05.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Donzé



Gérald Rappo

