



## Reconnaissance AEAI N° 27348

**Titulaire**  
Leviat AG  
Grenzstrasse 24  
3250 Lyss  
Schweiz

**Fabricant**  
Leviat AG  
3250 Lyss  
Schweiz

**Groupe** 261 - Constructions et systèmes de construction

**Produit** ARBO-RF

**Description** Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en laine de roche (E=160mm), recouvert de chaque côté de matière en laine de verre, E=160mm

**Utilisation** REI 120-RF1  
Dimensionnement et construction selon instructions du requérant.  
Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).

**Documentation** MFPA, Leipzig: Rapport d'essai 'PB 3.2/15-336-1' (30.11.2016)

**Conditions d'essai** EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4

**Appréciation** Classe de résistance au feu REI 120

**Durée de validité** 31.12.2028

**Date d'édition** 27.04.2023

**Remplace l'attestation du** 03.11.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

**Reconnaissance AEAI n° 27348**

**Requérant :** Leviat AG

**Durée de validité :** 31.12.2028

**Date d'édition :** 27.04.2023

---

## **Domaine d'application directe**

Pas d'autres applications possibles.