

Attestation d'utilisation AEAI n° 27348

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction
Requérant	Aschwanden F.J. AG Grenzstrasse 24 3250 Lyss Schweiz
Fabricant	Aschwanden F.J. AG 3250 Lyss Schweiz
Produit	ARBO-RF
Description	Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en laine de roche (160mm), recouvert de chaque côté de matière en laine de verre, E=160mm
Utilisation	REI 120-RF1 Dimensionnement et construction selon instructions du requérant. Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).
Documentation	MFPA, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.2/15-336-1' (30.11.2016)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1365-2, EN 1366-4
Appréciation	Classe de résistance au feu: REI 120
Durée de validité	31.12.2023
Date d'édition	08.02.2018
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

n° AEAI 27348

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	Durée de validité	31.12.2023
Requérant	Aschwanden F.J. AG Grenzstrasse 24 3250 Lyss Schweiz		
Produit	ARBO-RF		

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.