



VKF Anerkennung Nr. 32267

Inhaber /-in
Leviat AG
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Leviat AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt ARBO

Beschreibung Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle FLUMROC PRIMA (RD=115kg/m³, D=160mm), allseitig Kunststoff ummantelt (1mm), Dmin=160mm, Bmax=160mm

Anwendung REI 90
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion
Anwendbar

Unterlagen MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.2/21-147-1' (15.02.2022)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1365-2; EN 1366-4

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse REI 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 07.09.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 32267

Inhaber /-in: Leviat AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 07.09.2022

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.