



Reconnaissance AEAJ N° 32267

Titulaire
Leviat AG
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Schweiz

Fabricant
Leviat AG
3250 Lyss
Schweiz

Groupe 261 - Constructions et systèmes de construction

Produit ARBO

Description Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en laine de roche FLUMROC PRIMA (PS=115kg/m³, E=160mm), recouvert de chaque côté de matière synthétique (1mm), Emin=160mm, Bmax=160mm

Utilisation REI 90
Dimensionnement et construction selon instructions du requérant.
Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).

Documentation MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Rapport d'essai 'PB 3.2/21-147-1' (15.02.2022)

Conditions d'essai EN 1363-1; EN 1365-2; EN 1366-4

Appréciation Classe de résistance au feu REI 90

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 07.09.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 32267

Requérant : Leviat AG

Durée de validité : 31.12.2027

Date d'édition : 07.09.2022

Domaine d'application directe

Aucun domaine d'application directe possible.