



## Reconnaissance AEAJ N° 30295

**Titulaire**

F.J. Aschwanden AG  
Grenzstrasse 24  
3250 Lyss  
Schweiz

**Fabricant**

F.J. Aschwanden AG  
3250 Lyss  
Schweiz

**Groupe**

206 - Piliers

**Produit**

ORSO-V

**Description**

Pilier mixte en acier et béton spécial (Biber-Micro), C50/60

**Utilisation**

RF1

\*Dimensionnement et construction selon instructions du requérant

**Documentation**

BAM, Berlin: Rapport d'essai '7.3/17001098-D-PB' (23.10.2017), Rapport d'essai '7.3/17001098-E-PB' (23.10.2017), Rapport d'essai '7.3/17001098-F-PB' (23.10.2017); MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Expertise '6.1/16-044' (14.11.2017), Expertise '6.1/16-044' (14.11.2017)

**Conditions d'essai**

EN 1363-1; EN 1365-4

**Appréciation**

Classe de résistance au feu \*

**Durée de validité**

31.12.2023

**Date d'édition**

01.11.2018

**Remplace l'attestation du -**

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo